ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс:2637761, 2636228,
e-mail:san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул.Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации
№RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, руководитель органа инспекции
С.В.Милашова
«10» февраля 2022 г.
МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 76 от «10» ФЕВРАЛЯ 2022 Г
на протокол испытаний № 262Л от 10.02.2022 г.

аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОССRU 0001 510642
(наименование лаборатории)

Вода подземного источника
(наименование пробы (образца)

Заключение: в пробе воды питьевой, из скважины отобранной 31.01.2022г. по адресу: Воронежская область, Грибановский район, с. Нижний Карачан, ул. Советская, д. 37а (заказчик: ООО «Межпоселенческая обслуживающая организация» юридический адрес: Воронежская область, Грибановский район, пгт Грибановский, ул. Советская, д. 317) исследованные органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность - соответствуют требованиям таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; исследованные обобщенные показатели качества: (жесткость, перманганатная окисляемость, pH, сухой остаток) соответствуют требованиям таблицы 3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; по микробиологическим показателям (ОМЧ ,ОКБ, колифаги, E.coli) соответствуют требованиям таблицы 3.5 раздел III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по санитарно-химическим показателям (железо, нитраты, нитриты, аммиак, бор, марганец, алюминий, никель, сульфаты, хлориды, свинец, кадмий, медь, мышьяк) соответствуют требованиям таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ - Главный врач
(сертификат № 18400 выдан 25.05.2019г
МЗ РФ ФГБОУ ВО «Омский ГМУ»
Действителен до 25.05.2024г)

Подпись С.В. Милашова
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская,88 (часть здания, ОПД)
ОКПО 75929854, **ОГРН** 1053600128889, **ИНН/КПП** 3665049241/360402001
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . **Телефон/факс**: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации:
РОСС RU.0001.510642

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
должность
Н.А. Черных
подпись, ФИО
10. 02. 2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 262Л от 10 февраля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: ООО "МПО" (ИНН 3609005360 ОГРН 1073604000690)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Воронежская область, Грибановский район, пгт Грибановский, ул.Советская, д.317

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника

4. Место отбора/измерений: ООО "МПО", Воронежская область, Грибановский район, с.Нижний Карачан, ул.Советская, 37 а

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 31.01.2022 14:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Докучаева Н. А., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах; Киселев С.М , директор ООО "МПО"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 31.01.2022 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 240 от 31.01.2022

Цель исследований, основание: По договору, договор № 10481 от 06.12.2021

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*: раздел 3 табл.3.5, 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.2.22.262

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.
Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.
Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	Номер и дата свидетельства о поверке / протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Термостат BINDER-400 (37, 20-22)	09-15665	-	21/094/2021 от 04.06.2021	03.06.2022
2	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	41	28236-04	С-БМ/21-07-2021/82479990 от 01.07.2021	30.06.2022
3	Бюретка 2-го класса точности вместимостью 25 см3 ГОСТ 29251-91	б/н	26769-08	заводское клеймо 2018 г.	бессрочно
4	Весы электронные лабораторные GR-200	15338025	28101-04	С-БМ/12-03-2021/46548804 от 12.03.2021	11.03.2022
5	pH-метр-милливольтметр pH-150	0138	10663-86	С-БМ/12-07-2021/78650812 от 12.07.2021	11.07.2022
6	Термостат ТС -1/20 СПУ (44)	14780	-	21/177/2021 от 03.09.2021	02.09.2022
7	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1370222	32672-06	С-БМ/12-03-2021/46548805 от 12.03.2021	11.03.2023

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 31.01.2022 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 262 дата начала испытаний 31.01.2022 16:50 дата выдачи результата 09.02.2022 14:49				
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 5	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31.01.2022 16:50 Регистрационный номер пробы в журнале 262 дата начала испытаний 31.01.2022 16:50 дата выдачи результата 09.02.2022 14:49				
1	Алюминий	мг/дм3	менее 0,04	ГОСТ 18165-14 метод Б
2	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,08	ГОСТ 33045-2014
3	Бор (B, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	РД 52.24.389-2011
4	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,8±0,2	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,05	ГОСТ 4011-72
6	Жесткость общая	мг-экв/л	5,1±0,8	ГОСТ 31954-2012
7	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм3	менее 0,0005	МВИ №44-05
8	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм3	менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 (метод А)
9	Медь	мг/дм3	менее 0,01	МВИ №44-05

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен-ностью)	НД на методы испытаний
10	Мышьяк	мг/дм3	менее 0,001	МВИ №41-05
11	Никель (Ni, суммарно)	мг/дм3	менее 0,005	РД 52.24.494-2006
12	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014
13	Нитриты	мг/дм3	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
14	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	464±56	ГОСТ 18164-72
15	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	1,12±0,22	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
16	Свинец	мг/дм3	менее 0,0005	МВИ №44-05
17	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	150±17	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
18	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	23,5±5,3	ГОСТ 4245-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Семенова И. Н., инженер-лаборант				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31.01.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 262 дата начала испытаний 31.01.2022 16:30 дата выдачи результата 03.02.2022 10:36				
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____Хайруллина К. Р., медицинский статистик

_____ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА_____

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ,
НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Борисоглебском городском округе, Грибановском,
Новохоперском, Поворинском, Терновском районах)
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская,88 (часть здания, ОПД)
ОКПО 75929854, **ОГРН** 1053600128889, **ИНН/КПП** 3665049241/360402001
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru . **Телефон/факс**: +7 (47354) 6-27-33

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
должность
Н.А. Черных
подпись, ФИО
10. 02. 2022
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 262/1Л от 10 февраля 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: ООО "МПО" (ИНН 3609005360 ОГРН 1073604000690)

2. Адрес заказчика юридический/фактический: Воронежская область, Грибановский район, пгт Грибановский, ул.Советская, д.317

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): Вода подземного источника

4. Место отбора/измерений: ООО "МПО", Воронежская область, Грибановский район, пгт Грибановский, ул.Советская, д.317

5. Информация об отборе/измерениях

Дата и время отбора/измерений*: 31.01.2022 14:30

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Докучаева Н. А., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах; Киселев С.М , директор ООО "МПО"

Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения*: 31.01.2022 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание: Протокол (акт) отбора № 240 от 31.01.2022
Цель исследований, основание: По договору, договор № 10481 от 06.12.2021

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 5.2.22.262/1

9. Условия проведения испытаний:Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.
Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.
Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределен-ностью)	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 31.01.2022 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 262/1 дата начала испытаний 31.01.2022 16:30 дата выдачи результата 03.02.2022 10:36				
1	Энтерококки	-	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сафонова Е. В., врач-бактериолог				

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____Хайруллина К. Р., медицинский статистик

_____ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА_____

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.